



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 20054

«04» октября 2018 г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения Детловской средней общеобразовательной школы № 12 (МКОУ Детловская СОШ № 12), ОГРН 1022400877773 от 09.07.1999 г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Красноярскому краю, ИНН 2423008050, юридический адрес: 662934, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Детлово, ул. Ленина, 32, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 4503 от 27.08.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 04.10.2018 г. № 20026).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МКОУ Детловской СОШ № 12:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

Получено 04.10.2018г. директор школы  
Школы - Л.И. Добрачева

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

11. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3.1. (табл. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в несоответствии уровней коэффициента пульсации освещенности в учебном кабинете информатики гигиеническим нормативам.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Детловскую среднюю общеобразовательную школу № 12.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 01.08.2020 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Минусинске

Л.А. Лазарева

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач  
по г. Минусинску, Минусинскому,  
Ермаковскому, Идринскому,  
Каратузскому, Краснотуранскому,  
Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

Число \_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_, год \_\_\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_

квитанции,

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в отсутствии в спортивном зале окон, допускающих проветривание помещения спортивного зала.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

6. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в отсутствии в учебном кабинете химии-биологии-географии подачи холодной воды в умывальную раковину через смеситель, в отсутствии подвода горячего водоснабжения к умывальной раковине.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

7. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в отсутствии в лаборантской кабинета химии-биологии-географии подводки холодной и горячей воды, системы канализации к умывальной раковине.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

8. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии в лаборантской кабинета химии нефункционирующего вытяжного шкафа.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

9. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии туалетов для мальчиков и девочек, не оборудованных кабинами с дверями.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

10. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах информатики, истории и обществознания, начальных классов (3,4 классы), (1,2 классы) гигиеническим нормативам.

выразившиеся в наличии полов в обеденном, спортивном залах, в коридорах 1-го и 2-го этажей, в раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале, в холле на 1-ом этаже, в учебных кабинетах химии-биологии-географии, физики, русского языка и литературы, информатики, истории и обществознания, иностранного языка, в кабинетах начальных классов (3,4 класс), в кабинетах начальных классов (1,2 класс), в кабинете математики с дефектами, механическими повреждениями.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии стен в спортивном зале, в раздевальных мальчиков и девочек, расположенных при спортивном зале; в учебных кабинетах химии-биологии-географии, физики, русского языка и литературы, информатики, истории и обществознания, иностранного языка, музыки, математики, в учебных кабинетах начальных классов (3,4 класс), (1,2 класс) окрашенных водоэмульсионной краской, не допускающих уборку влажным способом с применением дезинфекционных средств.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.6, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии окон в изношенном состоянии, в замене разбитых стекол в учебных кабинетах не из цельного стеклопакета, с откидными фрамугами в неисправном состоянии.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.

4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.6, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в наличии окон в коридоре второго этажа, расположенные около кабинетов начальных классов, в изношенном состоянии, с неисправными фрамугами, с заменой разбитых стекол не из цельного стеклопакета; в наличии окна в коридоре на 2-ом этаже, расположенного напротив кабинета иностранного языка, в изношенном состоянии, с неисправными фрамугами; в наличии окна в коридоре на 2-ом этаже, расположенного напротив кабинета математики, в изношенном состоянии, с неисправными фрамугами; в наличии окна в коридоре на 1-ом этаже, расположенного около кабинета физики и мастерской трудового обучения, в изношенном состоянии, с неисправными фрамугами; в наличии окна в коридоре на 1-ом этаже, расположенного около раздевалки, в изношенном состоянии, с неисправными фрамугами.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2020 г.